



PROVINCIA DI COSENZA

-- SETTORE EDILIZIA ED ESPROPRI --

Vaglio LISE- 87100 Cosenza

Prot. n. 53389 del 04.DIC.2018

Sig. Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore
Amantea
csis014008@pec.istruzione.it

Oggetto: risposta nota Dirigente scolastico del 13 novembre 2018 prot. 7841/C/42


In riferimento alle problematiche segnalate da codesta Istituzione con nota del 14.11. u.s. avente ad oggetto provvedimento cautelare sgombero aule n. 72 e n.75, si comunica che sono stati effettuati i lavori di ripristino del pavimento dell'aula n. 75 e che è stata effettuata una verifica dei luoghi il cui esito è negativo in riferimento a problematiche strutturali.

Nell'allegare la nota a firma dell'Ing. Naccarato Enrico, a seguito del sopralluogo effettuato, si inviano

Distinti saluti

Il Dirigente

Ing. Claudio Carravetta






PROVINCIA DI COSENZA
-- SETTORE EDILIZIA ED ESPROPRI

NOTA a seguito di sopralluogo POLO SCOLASTICO AMANTEA

Lo scrivente Ing. Enrico Naccarato, giorno 23 novembre c.m., ha effettuato un sopralluogo nelle aule del Polo Scolastico di Amantea, chiuse a seguito dell'intervento dei VV.F. che, avevano riscontrato "...una viziosità del piano di calpestio con il sollevamento di alcune piastrelle dell'aula n. 75, che corrispondevano ad una lesione del solaio sottostante."

Considerato che il pavimento della suddetta aula, posta all'ultimo piano della porzione di edificio come meglio individuata "lato est Liceo Torretta", è stato ripristinato dal Servizio manutentivo di questo Settore, si è proceduto effettuando un saggio sul soffitto dell'aula posta sulla stessa verticale ma al piano inferiore. Dall'esame visivo dell'elemento solaio si è appurato un distacco della tinteggiatura e non sono state riscontrate lesioni di natura strutturale.

Cosenza 26.11.2018



Ing. Enrico Naccarato